

Deklaracja zgodności

1. Nr Deklaracji: DOC02674529-0000
2. Dane wystawcy: KOSTAL Solar Electric GmbH,
Hanferstraße 6,
79108 Freiburg i. Br., Niemcy
3. Przedmiot deklaracji: Falownik PV
Producent: KOSTAL Solar Electric GmbH

Serie:	PIKO MP Plus	PIKO IQ	PLENTICORE plus	PIKO	PIKO CI 30	PIKO CI 50/60
Model	PIKO MP PLUS 1.5-1 PIKO MP PLUS 2.0-1 PIKO MP PLUS 2.5-1 PIKO MP PLUS 3.0-1 PIKO MP PLUS 3.0-2 PIKO MP PLUS 3.6-1 PIKO MP PLUS 3.6-2 PIKO MP PLUS 4.6-2	PIKO IQ 3.0 PIKO IQ 4.2 PIKO IQ 5.5 PIKO IQ 7.0 PIKO IQ 8.5 PIKO IQ 10	PLENTICORE plus 3.0 PLENTICORE plus 4.2 PLENTICORE plus 5.5 PLENTICORE plus 7.0 PLENTICORE plus 8.5 PLENTICORE plus 10	PIKO 10 PIKO 12 PIKO 15 PIKO 17 PIKO 20	PIKO CI 30	PIKO CI 50 PIKO CI 60
Seria oprogramowania lub nowsza	PU-APP3.7.0 / PAR23.0.2	UI01.13.04122	UI01.13.04122	FW06.14	FW3001	FW600101
Kod ustawień sieciowych	4800 Polska	PL EN50549-1	PL EN50549-1	PL EN50549-1	EU (EN50549-1-2019)	

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów, określonymi dla instalacji PGM typu A :

- a. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),
- b. Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.
- c. norma EN 50549-1:2019


5. Informacje dodatkowe:

- a. bank nastaw
Przyjęty dla Polski bank nastaw (PL EN50549-1) dla poszczególnych parametrów jest zgodny z wymaganiami dokumentów wskazanych w punkcie 4., o ile wartość danego parametru została w nich określona.

6. Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

KOSTAL Solar Electric GmbH,
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br., Niemcy

Freiburg, 30.11.2020


KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
D-79108 Freiburg
Tel.: 0761-47744100
Fax: 0761-47744111

Frank Henn
(Dyrektor zarządzający)



ppa. Dr. Armin von Preetzmann
(Kierownik ds. Rozwoju)